平成30年度　水道水質検査結果表（東部浄水場系統）　法令に基づく水質検査

	検査項目	基準値 (mg/l)	検出限界値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温(℃)			16.4	18.5	23.0	25.5	30.0	27.5	24.0	21.0	16.5	10.7	10.5	12.8
2	残留塩素(mg/l)			0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4
3	一般細菌	100個/ml	0個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
6	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
7	セレン及びその化合物	0.01	0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8	鉛及びその化合物	0.01	0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
9	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
10	六価クロム化合物	0.05	0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
11	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
14	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	-	0.12	-	-	0.10	-	-	0.11	-	-	0.10	-
15	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-
16	四塩化炭素	0.002	0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
17	1，4－ジオキサン	0.05	0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-
18	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
19	ジクロロメタン	0.02	0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
20	テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
21	トリクロロエチレン	0.01	0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
22	ベンゼン	0.01	0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
23	塩素酸	0.6	0.06	-	0.17	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	-	0.06	-
24	クロロ酢酸	0.02	0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
25	クロロホルム	0.06	0.001	-	0.014	-	-	0.017	-	-	0.016	-	-	0.016	-
26	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.006	-
27	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	-	0.006	-	-	0.010	-	-	0.009	-	-	0.007	-
28	臭素酸	0.01	0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
29	総トリハロメタン	0.1	0.001	-	0.031	-	-	0.040	-	-	0.038	-	-	0.032	-
30	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	-	0.008	-	-	0.008	-	-	0.008	-	-	0.009	-
31	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	-	0.009	-	-	0.010	-	-	0.011	-	-	0.008	-
32	ブロモホルム	0.09	0.001	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001	-
33	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-
34	亜鉛及びその化合物	1.0	0.1	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
35	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	-	0.07	-	-	0.04	-	-	0.09	-	-	0.02	-
36	鉄及びその化合物	0.3	0.03	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
37	銅及びその化合物	1.0	0.1	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
38	ナトリウム及びその化合物	200	1	-	-	-	-	29.2	-	-	-	-	-	-	-
39	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-
40	塩化物イオン	200	1	34	33	34	35	36	36	33	34	35	38	37	40
41	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300	1	-	75	-	-	73	-	-	76	-	-	80	-
42	蒸発残留物	500	1	-	179	-	-	182	-	-	188	-	-	192	-
43	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
44	ジェオスミン	0.00001	0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
45	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	-	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
46	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-
47	フェノール類	0.005	0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	1.1	0.9	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.0	1.1
49	pH値	５．８－８．６	1—13	7.0	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
50	味	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	臭気	異常でない	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
52	色度	5度	<0.5度	<0.5	0.3	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.3	<0.5
53	濁度	2度	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
54	アンモニア態窒素	－	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1