

別紙7「空調設備保守管理業務」

No.	施設名称	所在地	所管課	空調機 プレフィルター 清掃	全熱交換器 プレフィルター 清掃	空気調和機 プレフィルター 清掃	ファンコイル プレフィルター 清掃	吹出口 吸込口 簡易清掃	換気扇 簡易清掃	空調室外機 フィン高圧 洗浄	加湿器 エレメント・ドレ ンパン清掃
1	本庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	年2回	年2回	—	—	年1回	年1回	—	年1回
2	議会棟	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	年2回	年2回	年2回	年2回	年1回	年1回	—	年1回
3	第一分庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	—	—	—	—	—	—	—	—
4	第二分庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	年2回	—	—	—	—	—	—	—
5	第三分庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	年2回	—	—	—	—	—	—	—
6	サーバー棟	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	年2回	—	—	—	—	—	—	—
7	石下庁舎	新石下 4310-1	資産活用課	年2回	—	—	—	—	—	—	—
8	石下総合福祉センター (おひさま幼稚園)	新石下4365	社会福祉課 (学校教育課)	年2回	年2回	年2回	年2回	—	—	—	—
9	保健センター	水海道森下町 4434-2	社会福祉課	年2回	—	—	—	—	—	—	—
10	市斎場	豊岡町乙 3140-1	市民課	年2回	—	—	—	—	—	—	—
11	生涯学習 センター	水海道天満町 4684	生涯学習課	年2回	年2回	—	—	—	—	—	—
12	地域交流 センター	新石下2010	生涯学習課	年2回	年2回	年2回	—	—	年1回	—	—
13	図書館 二水会館	水海道天満町 1606	図書館	年2回	年2回	—	—	—	—	—	—
14	水海道公民館	水海道栄町 2680-1	生涯学習課	年2回	—	—	—	—	—	年2回	—
No.	施設名称	所在地	所管課	空調機 点検	全熱交換器 点検	空気調和機 点検	ファンコイル 点検	熱源機 点検	フロン排出 抑制法 簡易点検	フロン排出 抑制法 定期点検	加湿器 点検
1	本庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	—	—	—	—	—	年4回	3年に1回	年1回
2	議会棟	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	—	—	年1回	—	年2回	年4回	3年に1回	年1回
3	第一分庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	—	—	—	—	—	年4回	対象外	—
4	第二分庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	—	—	—	—	—	年4回	対象外	—
5	第三分庁舎	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	—	—	—	—	—	年4回	対象外	—
6	サーバー棟	水海道諏訪町 3222-3	資産活用課	—	—	—	—	—	年4回	対象外	—
7	石下庁舎	新石下 4310-1	資産活用課	—	—	—	—	—	年4回	3年に1回	—
8	石下総合 福祉センター	新石下4365	社会福祉課	—	—	1回/年	—	年2回※1	年4回	3年に1回※2	—
9	保健センター	水海道森下町 4434-2	社会福祉課	—	—	—	—	—	年4回	対象外	—
10	市斎場	豊岡町乙 3140-1	市民課	—	—	—	—	—	年4回	3年に1回	—
11	生涯学習 センター	水海道天満町 4684	生涯学習課	—	—	—	—	—	年4回	3年に1回	—
12	地域交流 センター	新石下2010	生涯学習課	—	—	—	—	年2回	年4回	対象外	—
13	図書館 二水会館	水海道天満町 1606	図書館	—	—	—	—	—	年4回	3年に1回	—
14	五箇公民館	上蛇町1899-1	生涯学習課	—	—	—	—	—	仕様外	3年に1回	—
15	三妻公民館	三坂町1544-3	生涯学習課	—	—	—	—	—	仕様外	3年に1回	—
16	大花羽公民館	大輪町464-5	生涯学習課	—	—	—	—	—	仕様外	3年に1回	—
17	石下中央公民館	本石下85	生涯学習課	—	—	—	—	—	仕様外	3年に1回	—

【特記事項】

※1：熱源機付帯設備（冷却塔・ポンプ等）含む。膨張タンク・ヘッダー・吸排気ファンは年1回実施。

※2：空調自動制御機器定期点検は年1回実施。