

別紙 1 6「舞台関連設備保守点検業務」

VI. 「舞台調光設備保守点検業務（地域交流センター）」

調光装置保守点検仕様書

点検場所
常総市地域交流センター

【点検対象装置】

- ・主幹盤
- 調光(器)盤
- ・パッチ盤
- ・負荷選択盤
- ・負荷分岐盤
- ・負荷表示盤
- ・制御盤
- ・インターフェース盤
- ・中継器盤
- ・その他

—	面
4	面
—	面
—	面
—	面
—	面
—	面
—	面
—	面
—	面

【操作卓】

- ・ディムコン記憶装置
- ・パステル記憶装置
- パレータスγ記憶装置
- ・ムーサ記憶装置
- ・パラステージ記憶装置
- ・パコリスII記憶装置
- ・電子クロスバー
- ・パステルコンパクト
- ・自動演出装置
- 舞台袖操作部
- ・その他

—	台
—	台
1	台
—	台
—	台
—	台
—	台
—	台
—	台
1	面
—	台

【点検項目】

◆ 外観構造 ◆

- ・各部品の損傷亀裂
- ・各接続端子の増縮
- ・配線、ハンダ付け確認
- ・表示灯の点灯確認
- ・フェーダ動作確認
- ・CRT表示確認
- ・内部清掃
- ・その他

精密	—
○	—
○	—
○	—
○	—
○	—
—	—
○	—
○	—

◆ 電気特性 ◆

- ・絶縁抵抗試験(調光装置～大地間)
- ・入力電圧測定(各相電圧測定)
- ・直流電源測定(入力AC、制御DC)
- ・各CPU基板電圧測定(制御DC)
- ・ユニット信号電圧測定(100%時)
- ・全ユニット特性測定(信号、出力特性)
- ・各部波形測定
- ・CRTレベル出力測定
- ・各信号とフェーダー出力表示の確認
- ・各フェーダー信号出力測定
- ・その他

精密	—
○	—
○	—
○	—
—	—
○	—
○	—
—	—
—	—
○	—
○	—
○	—

◆ 動作確認試験 ◆

※各機器の機能仕様

○	—
---	---