

ろ過装置保守点検整備報告書

(提出用)

技保02-0.0

訪問先		立会者	
点検実施日	年 月 日	点検時期	始業 ・ 中間 ・ 終了 ・ 定期
型 式	型 (自動・手動)	設置年月	年 月 No.
ろ過方式	珪藻土式・砂式・カートリッジ式	水 面	ポンプより水面が 上 ・ 同 ・ 下
機 械 室	地上 ・ 屋上 階	床 排 水	有 ・ 無

点 検 区 分	点 検 箇 所	判定	不良箇所及び状況詳細
タンク本体 (SS・SUS・FRP)	腐食・漏水・パッキン類・締付ボルト		
	自動エア抜弁・サイホンブレーカー		
	回転ハンドル・集水管・シャワーパイプ		
ろ 過 材	リーフ・ろ過砂・カートリッジ		
ポンプモーター 型式() (V kw)	騒音・振動・腐食・性能確認		
	グラウンド・メカニカル		
	ポンプベアリング ()		
	モーターベアリング ()		
ヘアーキャッチャー (Wストレーナー)	腐食・漏水・破損 (SS・SUS・FRP)		
	パッキン・締付ボルト・網		
バルブ (五方弁・三方弁・バタ弁・砲金弁)	動作・漏水・破損 (A)		
	採水栓・エア抜き・ドレン		
機 械 内 配 管 (A)	腐食・漏水・破損		
	(SGP白・SGPVB・SUS・VP・HIVP)		
滅菌装置 型式() 薬液タンク()	動作・漏水		
	サイホン止CV・ブレードホース・配管		
	継手・ダイヤフラム・部品		
薬注装置 型式() 薬液タンク()	動作・漏水		
	サイホン止CV・ブレードホース・配管		
	継手・ダイヤフラム・部品		
残留塩素計 型式()	動作・センサー・受信計()		
制 御 盤	漏電・操作確認・スイッチ類		
	ランプ・計器・マグネット・サーマル		
運 転 時 計 器	圧力 Mpa 電流値 A		
そ の 他			
特記事項			
逆洗洗浄の設定時間(曜日 時～ 分間 タイマー設定 有・無)			
ろ過装置の運転時間(曜日 時～ 時 タイマー設定 有・無)			

* 判定記号 ○ 良 △ 劣化、要注意 × 不良、要取替

以上の項目について保守点検を完了致しました

点 検 者

印

