内守谷浄化センター及び玉台排水機場

特記仕様書

(業務履行場所)

第 1 条 業務の履行場所は、以下の通りとする。

- (1) 内守谷浄化センター
- (2) 玉台排水機場

(施設概要と所在地)

第 2 条 業務履行施設の概要と所在地は以下の通りとする。

- (1) 内守谷浄化センター : 内守谷町きぬの里 1 丁目 1 番地
 - ①排除方式 : 分流式
 - ②水処理方法 : オキシデーションディッチ法
 - ③汚泥処理方法 : 重力濃縮, 圧入式スクリュープレス脱水
 - ④処理能力 : 現有能力 日最大 1,715 立方メートル/日
: 全体計画 日最大 3,430 立方メートル/日
- (2) 玉台排水機場 : 内守谷町 5828 番地 3
φ500×75kW 30 立方メートル/分×2 台

(想定流入水量)

第 3 条 各年度の想定流入水量は以下の通りとする。

- (1) 令和 7 年度 …1,254 立方メートル/日平均
- (2) 令和 8 年度 …1,210 立方メートル/日平均
- (3) 令和 9 年度 …1,167 立方メートル/日平均
- (4) 令和 10 年度 …1,122 立方メートル/日平均
- (5) 令和 11 年度 …1,078 立方メートル/日平均

(委託業務の範囲)

第 4 条 業務の適用範囲は、流入ゲート以降放流ゲートまでの水処理施設全体とする。また、甲と乙との業務分担については、原則として運転維持管理業務委託仕様書の通りとする。

(委託範囲外の業務)

第 5 条 委託範囲外の業務は、以下の通りとする。

- (1) 法定検査
 - ①特別な資格または高度な専門技術を必要とする検査, 水質分析
 - ②消防法関係の点検 (消火器・火災報知器等)

- (2) 大規模な修繕工事
- (3) 大型機器のオーバーホール
- (4) 大規模な再塗装工事
- (5) 高圧受電設備の保守点検業務
- (6) 特定精密機器の保守点検業務
- (7) その他委託の範囲として不相当と認められる業務

(業務の内容)

第 6 条 業務の主な内容は、企画提案書に基づいて行うものとする。

(報告書等)

第 7 条 仕様書に定める報告書等については、以下のものをいう。

- (1) 維持管理計画書 (月間・年間)
- (2) 点検計画表 (年間)
- (3) 日常運転点検記録報告書 (日報・月報・年報)
- (4) 故障・事故報告書
- (5) 物品購入依頼書
- (6) 水質試験報告書 (月報・年報)
- (7) 水処理報告書 (月報・年報)
- (8) 電気・機器・ポンプ場報告書 (月報・年報)
- (9) 薬剤使用管理簿
- (10) し渣・沈砂報告書

(業務体制)

第 8 条 業務日については、原則として運転維持管理計画書に基づいて昼間巡回監視とし、夜間は非常用電話通報及びメールによる体制とする。

ただし業務遂行上必要な場合は、甲乙協議の上定めるものとする。

(疑義)

第 9 条 本仕様書に明記されていない事項並びに疑義を生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。