令和8年度　水 道 水 質 検 査 結 果 表（相 野 谷 浄 水 場 系 統 南 部）　法令に基づく水質検査

	検 査 項 目	基準値 (mg/l)	検出 限界値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温(℃)			15.2											
2	残留塩素(mg/l)			0.3											
3	一般細菌	100個/ml	0個/ml	0											
4	大腸菌	検出されない	不検出	不検出											
5	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	－											
6	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	－											
7	セレン及びその化合物	0.01	0.001	－											
8	鉛及びその化合物	0.01	0.001	－											
9	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	－											
10	六価クロム化合物	0.02	0.002	－											
11	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	－											
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	－											
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	－											
14	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	－											
15	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	－											
16	四塩化炭素	0.002	0.0002	－											
17	1，4－ジオキサン	0.05	0.005	－											
18	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	－											
19	ジクロロメタン	0.02	0.002	－											
20	テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	－											
21	トリクロロエチレン	0.01	0.001	－											
22	ベンゼン	0.01	0.001	－											
23	塩素酸	0.6	0.06	－											
24	クロロ酢酸	0.02	0.002	－											
25	クロロホルム	0.06	0.001	－											
26	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	－											
27	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	－											
28	臭素酸	0.01	0.001	－											
29	総トリハロメタン	0.1	0.001	－											
30	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	－											
31	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	－											
32	ブロモホルム	0.09	0.001	－											
33	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	－											
34	亜鉛及びその化合物	1.0	0.1	－											
35	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.07											
36	鉄及びその化合物	0.3	0.03	－											
37	銅及びその化合物	1.0	0.1	－											
38	ナトリウム及びその化合物	200	1	－											
39	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	－											
40	塩化物イオン	200	1	19											
41	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300	1	－											
42	蒸発残留物	500	1	－											
43	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	－											
44	ジェオスミン	0.00001	0.000001	－											
45	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	－											
46	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	－											
47	フェノール類	0.005	0.0005	－											
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.9											
49	pH値	５．８－８．６	1―13	7.2											
50	味	異常でない	―	異常なし											
51	臭気	異常でない	―	異常なし											
52	色度	5度	<0.5度	0.9											
53	濁度	2度	0.1度	<0.1											
54	アンモニア態窒素	－	0.1	<0.1											
55	PFOS及びPFOA	0.00005	0.000005	－											