令和8年度　水 道 水 質 検 査 結 果 表（坂 手 配 水 場 系 統）　法令に基づく水質検査

	検 査 項 目	基準値 (mg/l)	検出 限界値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水温(℃)			16.5	21.0										
2	残留塩素(mg/l)			0.8	0.8										
3	一般細菌	100個/ml	0個/ml	0	0										
4	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出										
5	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	－	－										
6	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	－	－										
7	セレン及びその化合物	0.01	0.001	－	－										
8	鉛及びその化合物	0.01	0.001	－	－										
9	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	－	－										
10	六価クロム化合物	0.02	0.002	－	－										
11	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	－	<0.004										
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	－	<0.001										
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	－	－										
14	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	－	0.13										
15	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	－	<0.1										
16	四塩化炭素	0.002	0.0002	－	－										
17	1，4－ジオキサン	0.05	0.005	－	<0.005										
18	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	－	－										
19	ジクロロメタン	0.02	0.002	－	－										
20	テトラクロロエチレン	0.01	0.0005	－	－										
21	トリクロロエチレン	0.01	0.001	－	－										
22	ベンゼン	0.01	0.001	－	－										
23	塩素酸	0.6	0.06	－	<0.06										
24	クロロ酢酸	0.02	0.002	－	<0.002										
25	クロロホルム	0.06	0.001	－	0.028										
26	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	－	0.010										
27	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	－	<0.001										
28	臭素酸	0.01	0.001	－	<0.001										
29	総トリハロメタン	0.1	0.001	－	0.031										
30	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	－	0.029										
31	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	－	0.003										
32	ブロモホルム	0.09	0.001	－	<0.001										
33	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	－	0.008										
34	亜鉛及びその化合物	1.0	0.1	－	－										
35	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	－	0.08										
36	鉄及びその化合物	0.3	0.03	－	－										
37	銅及びその化合物	1.0	0.1	－	－										
38	ナトリウム及びその化合物	200	1	－	－										
39	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	－	<0.005										
40	塩化物イオン	200	1	6	6										
41	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300	1	－	53										
42	蒸発残留物	500	1	－	188										
43	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	－	－										
44	ジェオスミン	0.00001	0.000001	－	0.000002										
45	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	－	<0.000001										
46	非イオン界面活性剤	0.02	0.005	－	<0.005										
47	フェノール類	0.005	0.0005	－	－										
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.9	0.8										
49	pH値	5．8－8．6	1―13	6.9	7.0										
50	味	異常でない	―	異常なし	異常なし										
51	臭気	異常でない	―	異常なし	異常なし										
52	色度	5度	<0.5度	1.8	1.2										
53	濁度	2度	0.1度	<0.1	<0.1										
54	アンモニア態窒素	－	0.1	<0.1	<0.1										
55	PFOS及びPFOA	0.00005	0.000005	－	<0.000005										